

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления
по культуре и искусству
Администрации ГО г. Уфа РБ
Ш.Ф. Абдраков



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО ДМШ № 11
ГО г. Уфа РБ

О.Г. Хардин



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
МБУ ДО ДМШ № 11 ГО г. Уфа РБ**

1. Полное юридическое наименование объекта: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа № 11 городского округа город Уфа Республики Башкортостан
2. Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail, сайт: 450009, г. Уфа, пр. Октября, 50/2, т. (347) 237-47-68, ф. 237-48-17, e-mail: ufadmsh11@yandex.ru, сайт <http://ufadmsh11.bash.muzkult.ru>
3. Район городского округа город Уфа: Октябрьский
4. Ведомственная принадлежность объекта: Управление по культуре и искусству Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
5. Пользователь объекта и основание пользования: безвозмездное пользование (договор № 30862 от 22.12.2017 г.) заключен с Управлением земельных и имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан собственник или арендатор
6. Вид деятельности: дополнительное образование
образование
7. Форма собственности объекта: муниципальная
муниципальная, ведомственная, частная и т.д.
8. Размещение объекта: отдельно стоящее здание, 2 этажа + подвал
отдельно стоящее здание ____ этажей; встроенное; пристроенное, встроено-пристроенное; ____ этаж в здании
9. Год постройки объекта/последнего капитального ремонта: 1976 г. / 2008 г.
10. Объем предоставляемых услуг: 200 детей в день, всего обучается 552 ребенка
количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и т.д.

11. Анкеты доступности элементов здания заполняются на основании натурного обследования для различных категорий инвалидов:

Анкеты и приложения заполнять на каждый элемент объекта. В случае отсутствия элемента, в таблице ставится слово «нет». Инструкции по заполнению анкет и приложений приведены в примечаниях к паспорту и методических указаниях по обследованию доступности социально значимых объектов для инвалидов.

Анкета № 1. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
	1.1 Крыльцо или входная площадка				
	Высота площадки		норматив не установлен	16 см	
	Площадка (размер в плане)	О, С, Г	не менее 1×2,5 м	2,55 х 4,83 м	
	Пространство перед дверью (глубина× ширина), при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	не менее 1,2×1,5 м 1,5×1,5 м	2,55 х 1,5 м 3,8 х 1,5 м	
	Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	нет	создание
	Поручни (ограждение), при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие	нет	
	Нескользящее твёрдое покрытие: - уклон поперечный	К, О, С	наличие 1-2%	да 1,5%	
	Навес	К, О	наличие	да	
	Водоотвод (дренаж) - ширина просветов водосборных решеток	К, О	наличие не более 1,5 см	нет	установка
	1.2 Лестница наружная				
	Ширина марша	О, С, Г	не менее 1,35 м	нет	
	Уклоны лестниц	О, С, Г	не более 1:2	нет	
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	наличие	нет	
	Рифлёная полоса перед маршем вверх и вниз (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	нет	
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения вверх и вниз	О О, С О, С	наличие 90 см не менее 30 см	нет	

1	2	3	4	5	6
	1.3 Пандус наружный				
	Ширина марша	К	не менее 1,0 м	1,2 м	
	Уклон: Н/Л	К	не более 1/12	1/12	
	Высота одного подъёма	К	не более 80 см	16 см	
	Площадка на горизонтальном участке при прямом пути движения или на повороте (глубина)	К	не менее 1,5 м	4,83 м	
	Поручни с двух сторон - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу	К О К, О	70 см 90 см не менее 30 см	нет	установка
	Нескользящее покрытие	К, О	наличие	да	
	Рифлёная полоса перед маршем вверху и внизу (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	нет	создание
	Наружный подъёмник: - вертикальный - наклонный	К, О	наличие наличие	нет	
24	1.4 Тамбур				
	Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	нет	создание
	Габариты тамбура: глубина × ширина	К	не менее 180×220 см	330 х 210 см	
	Двери распашные, автоматические раздвижные: - ширина проёма в свету - высота порога (не применять вращающиеся двери и турникеты) - смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом (нижняя часть) - противоударная полоса в нижней части (на высоту)	К К К К	не менее 90 см не более 2,5 см 30-90 см от уровня пола не менее 30 см от уровня пола	распашные 127 см 2,5 см нет нет	

Анкета № 2. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
23	2.1 Коридоры, холлы				
	Ширина пути движения в чистоте: - при движении кресла-коляски в одном направлении - при встречном движении - используемых для эвакуации	К К К	не менее 1,5 м не менее 1,8 м не менее 1,8 м	1,5 м 1,7 м 1,7 м	
	Ширина коридора или перехода в другое здание	К	не менее 2,0 м	1,7 м	
	Дверные и открытые проёмы в стене (ширина в свету): - из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек - проемов и дверей в остальных случаях; - при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - высота порога	К, О К, О К, О К, О	не менее 90 см не менее 1,2 м не менее 1,2 м не более 2,5 см	130 см 1,3 м 1,2 м 2,5 см	
	Зоны отдыха и ожидания: - при расстоянии от сидения до полосы движения не менее 60 см - при глубине 150 см и ширине 90 см	К, О, С, Г О К	не реже, чем через 25 м не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж	да	
	Ширина: - балконов и лоджий в свету - переходных лоджий и балконов	К	не менее 1,4 м не менее 1,5 м	нет нет	
	Навесное оборудование или конструкции в зоне движения (выступ на высоте от 0,7 до 2,0 м): - на стенах - отдельностоящие	С	не более 10 см не более 30 см	нет	

1	2	3	4	5	6
	Пространство под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами, при высоте менее 1,9 м	С	наличие барьера или ограждения	нет	
	Ворсовые покрытия (толщина с учетом высоты ворса)	К	не более 1,3 см	нет	
	Расстояние от дверей помещения с пребыванием инвалидов, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа	К, О, С, Г	не более 15 м	25 м	
	2.2 Лифт пассажирский (к зоне оказания услуги)			нет	
	- габариты кабины (глубина × ширина) - ширина дверного проёма - поручень на одной из боковых стен кабины (на высоте верхней части)	К К О	не менее 140×110 см не менее 85 см 900±25 мм	нет	
	Световая и звуковая информирующая сигнализация у двери	К	наличие	нет	
	Аварийная телефонная связь с диспетчерским пунктом: - с усилителем звука - с устройством для получения синхронной визуальной информации (при необходимости)	К, О, С Г Г	наличие наличие наличие	нет нет нет	
	Кнопки вызова лифта и управления его движением (на высоте от пола)	К	не более 1,2 м	нет	
	Знак доступности	К, С	наличие	нет	
	2.3 Пандус внутренний к лестнице № 1				
	Ширина: - при одностороннем движении - при использовании для эвакуации	К К	не менее 1,0 м не менее 1,8 м	нет	установка
	Высота одного подъёма	К	не более 80 см	нет	создание
	Уклон: Н/Л	К	не более 1/12 (8%)	нет	создание

1	2	3	4	5	6
	Уклон, при перепаде высот пола не более 20 см	К	до 1/10 (10%)	нет	создание
	Площадка на горизонтальном участке при прямом пути движения или на повороте (глубина)	К	не менее 1,5 м	нет	создание
	Поручни с двух сторон - на высоте - горизонтальные завершения сверху и внизу	К, О К О К, С	наличие 70 см 90 см не менее 30 см	нет	установка
	Нескользящее покрытие	К, О	наличие	нет	установка
	Бортики высотой не менее 5 см по продольным краям маршей и вдоль кромки горизонтальных поверхностей при перепаде высот более 45 см	К, С	наличие	нет	установка
	Рифлёная полоса перед маршем сверху и внизу (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	нет	создание
	Пандус переносной	К	наличие	нет	
	Подъемники в виде платформы, перемещаемой вертикально, наклонно или вдоль лестничного марша (глубина×ширина, в случае применения)	К, О	не менее 1,2×0,9 м	нет	
	Эскалатор, травалатор	О	наличие	нет	
2.4 Лестница № 1 (в зону оказания услуги)					
	Ширина марша	О, С, Г	не менее 1,35 м	1,36 м	
	Уклоны лестниц	О, С, Г	не более 1:2	1:2	
	Размеры ступеней: - проступь - подступенок	О, С, Г	не менее 30 см не более 15 см	31 см 13 см	
	Нескользящее, сплошное, ровное, без выступов покрытие	О, С, Г	наличие	нет	создание

1	2	3	4	5	6
	Ребро ступени (закругление радиусом)	О, С, Г	не более 5 см	5 см	
	Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам (бортики высотой)	О	не менее 2 см	нет	установка
	Рифлёная полоса перед маршем вверх и вниз (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	нет	создание
	Поручни с двух сторон - на высоте - горизонтальные завершения вверх и вниз	О, С О, С О, С	наличие 90 см не менее 30 см	нет	установка
	2.4 ____ Приложение № 1. _____, при необходимости описания нескольких лестниц				

Приложение № 1. _____ к анкете № 2, при необходимости описания нескольких лестниц

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
	2.4.1 Лестница № 2 (в зону оказания услуги)				
	Ширина марша	О, С, Г	не менее 1,35 м	1,36 м	
	Уклоны лестниц	О, С, Г	не более 1:2	1:2	
	Размеры ступеней: - проступь - подступенок	О, С, Г	не менее 30 см не более 15 см	31 см 13 см	
	Несколько, сплошное, ровное, без выступов покрытие	О, С, Г	наличие	нет	создание
	Ребро ступени (закругление радиусом)	О, С, Г	не более 5 см	5 см	
	Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам (бортики высотой)	О	не менее 2 см	нет	установка
	Рифлёная полоса перед маршем вверх и вниз (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	нет	создание
	Поручни с двух сторон - на высоте - горизонтальные завершения вверх и вниз	О, С О, С О, С	наличие 90 см не менее 30 см	нет	установка

Анкета № 3. Зона оказания услуги (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
	3.1 Обслуживание через прилавок/окно №			нет	
	Поверхность прилавков (на высоте над уровнем пола)	К	не более 80 см	нет	
	Пространство перед прилавком/окном	К	0,9×1,5 м	нет	
	Ширина прилавка		0,3-0,45 м	нет	
	Длина прилавка		не менее 0,9 м	нет	
	3.1. __. Приложение № 1. _____, при необходимости описания нескольких прилавков/окон			нет	
10	3.2 Обслуживание в кабинете № 9				
	Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	За 60 см	нет	создание
	Пространство перед дверью (глубина× ширина), при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	не менее 1,2×1,5 м 1,5×1,5 м	5,0 x 1,3 м 2,0 x 1,3 м	
	Пространство перед столом	К	0,9×1,5 м	1,0 x 1,5 м	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 1,2 м	1,2 м	
	Ширина прохода	К О	не менее 1,2 м не менее 0,9 м	1,3 м 1,3 м	
	Зона для самостоятельного разворота (диаметр)	К	не менее 1,4 м	2 м	
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150×150 см	150 x 150 см	
	Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)	К	не более 80 см	76 см	
	3.2 __ Приложение № 2. _____, при необходимости описания нескольких кабинетов				
11	3.3 Зал (<u>концертные выступления</u>) назначение				
	Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	нет	создание

1	2	3	4	5	6
	Пространство перед дверью, при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	глубина× ширина не менее 1,2×1,5 м 1,5×1,5 м	5,0 х 1,3 м 5,0 х 1,3 м	
	Пространство перед столом	К	0,9×1,5 м	нет	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 1,2 м	0,65 м	создание
	Зона для самостоятельного разворота (диаметр)	К	не менее 1,4 м	2,1 м	
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150×150 см	150 х 150 см	
	Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)	К	не более 80 см	нет	
	Доля мест в залах от общей вместимости	К, О, С, Г	не менее 5%	10%	
	Доля мест с системами индивидуального прослушивания, при вместимости зала более 50 человек	Г	не менее 4%	нет	создание
	Расстояние от мест до источника звука (или оборудование мест усилителями звука)	Г	не более 10 м	3 м	
	Свободные площадки перед эстрадой или в конце зала вблизи проема-выезда (шириной в свету)	К	не менее 1,8 м	2,1 м	
	Рассредоточенные выходы	К, О	не менее 2 шт.	3 шт.	
	Расстояние от места до эвакуационного выхода	К, О, С, Г	не более 40 м	20 м	
	Ширина прохода	К	не менее 1,2 м	1,3 м	
	3.3__ Приложение № 3. _____, при необходимости описания нескольких залов				

Приложение № 1. __ к анкете № 3, при необходимости описания нескольких прилавков/окон

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
	3.1.1 Обслуживание через прилавок/окно №				
	Поверхность прилавков (на высоте над уровнем пола)	К	не более 80 см		
	Пространство перед прилавком/окном	К	0,9×1,5 м		
	Ширина прилавка		0,3-0,45 м		
	Длина прилавка		не менее 0,9 м		
	3.1.2 Обслуживание через прилавок/окно №				
	Поверхность прилавков (на высоте над уровнем пола)	К	не более 80 см		
	Пространство перед прилавком/окном	К	0,9×1,5 м		
	Ширина прилавка		0,3-0,45 м		
	Длина прилавка		не менее 0,9 м		
	3.1.3 Обслуживание через прилавок/окно №				
	Поверхность прилавков (на высоте над уровнем пола)	К	не более 80 см		
	Пространство перед прилавком/окном	К	0,9×1,5 м		
	Ширина прилавка		0,3-0,45 м		
	Длина прилавка		не менее 0,9 м		
	3.1.4 Обслуживание через прилавок/окно №				
	Поверхность прилавков (на высоте над уровнем пола)	К	не более 80 см		
	Пространство перед прилавком/окном	К	0,9×1,5 м		
	Ширина прилавка		0,3-0,45 м		
	Длина прилавка		не менее 0,9 м		

Приложение № 2. _____ к анкете № 3, при необходимости описания нескольких кабинетов

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
7	3.2.1 Обслуживание в кабинете № 12				
	Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	нет	создание
	Пространство перед дверью (глубина× ширина), при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	не менее 1,2×1,5 м 1,5×1,5 м	5,0 х 1,3 м 2,0 х 1,3 м	
	Пространство перед столом	К	0,9×1,5 м	1,0 х 1,5 м	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 1,2 м	1,2 м	
	Ширина прохода	К О	не менее 1,2 м не менее 0,9 м	1,3 м 1,3 м	
	Зона для самостоятельного разворота (диаметр)	К	не менее 1,4 м	2,0 м	
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150×150 см	150 х 150 см	
	Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)	К	не более 80 см	76 см	

Приложение № 3. _____ к анкете № 3, при необходимости описания нескольких залов

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
	3.3.1 Зал (_____) назначение				
	Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см		
	Пространство перед дверью, при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	глубина× ширина не менее 1,2×1,5 м 1,5×1,5 м		
	Пространство перед столом	К	0,9×1,5 м		
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 1,2 м		
	Зона для самостоятельного разворота (диаметр)	К	не менее 1,4 м		
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150×150 см		
	Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)	К	не более 80 см		
	Доля мест в залах от общей вместимости	К, О, С, Г	не менее 5%		
	Доля мест с системами индивидуального прослушивания, при вместимости зала более 50 человек	Г	не менее 4%		
	Расстояние от мест до источника звука (или оборудование мест усилителями звука)	Г	не более 10 м		
	Свободные площадки перед эстрадой или в конце зала вблизи проема-выезда (шириной в свету)	К	не менее 1,8 м		
	Рассредоточенные выходы	К, О	не менее 2 шт.		
	Расстояние от места до эвакуационного выхода	К, О, С, Г	не более 40 м		
	Ширина прохода	К	не менее 1,2 м		

Анкета № 4. Санитарно-бытовые помещения

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
4	4.1 Санузел				
	Знак доступности помещения	К, О	наличие	нет	установка
	Ширина дверного проёма	К	не менее 90 см	72 см	реконструкция
	Тактильная направляющая полоса к кабине и к писсуару в мужском туалете, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	нет	создание
	Раковина: - зона у раковины для кресла-коляски (глубина × ширина) - высота раковины - опорный поручень	К К О	не менее 130×85 см 75×85 см наличие	240 x 98 см 82 см нет	 установка
	Универсальные кабины - количество кабин - от общего числа унитазов для женщин - от общего числа унитазов и писсуаров для мужчин - ширина дверного проёма - глубина × ширина - опорные поручни - зона для кресла-коляски рядом с унитазом (глубина × ширина) - крючки для одежды, костылей (на высоте 1,2 м с выступом 12 см)	К, О, С, Г К К К, О К К, О	не менее 1 шт. 5% 2% не менее 90 см не менее 180×165 см наличие не менее 120×80 см наличие	2 шт. 5 % 2% 70 см 120 x 76 см нет 40 x 76 см нет	 реконструкция реконструкция установка реконструкция установка
	Знак доступности кабины	К, О	наличие	нет	установка
	4.1__ Приложение № 1. _____, при необходимости описания нескольких туалетных комнат				

Приложение № 1. ____ к анкете № 4. Санитарно-бытовые помещения, при необходимости описания нескольких туалетных комнат

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
5	4.1.1 Санузел				
	Знак доступности помещения	К, О	наличие	нет	установка
	Ширина дверного проёма	К	не менее 90 см	72 см	реконструкция
	Тактильная направляющая полоса к кабине и к писсуару в мужском туалете, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	нет	создание
	Раковина: - зона у раковины для кресла-коляски (глубина × ширина) - высота раковины - опорный поручень	К К О	не менее 130×85 см 75×85 см наличие	240 х 90 см 82 см нет	 установка
	Универсальные кабины - количество кабин - от общего числа унитазов для женщин - от общего числа унитазов и писсуаров для мужчин - ширина дверного проёма - глубина × ширина - опорные поручни - зона для кресла-коляски рядом с унитазом (глубина × ширина) - крючки для одежды, костылей (на высоте 1,2 м с выступом 12 см)	К, О, С, Г К К К, О К К, О	не менее 1 шт. 5% 2% не менее 90 см не менее 180×165 см наличие не менее 120×80 см наличие	2 шт. 5% 2% 70 см 120 х 76 см нет 40 х 76 см установить	 реконструкция реконструкция установка реконструкция установка
	Знак доступности кабины	К, О	наличие	нет	установка

Анкета № 5. Внутреннее оборудование

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
	Комплексные системы (визуальные, звуковые и тактильные) средств непрерывной информации и сигнализации об опасности	К, О, С, Г	наличие информации об услугах, размещении помещений и путей эвакуации	да	
	Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре	К, О, С, Г	наличие	да	
	Уровень звука аварийной звуковой сигнализации, при превышении максимального уровня звука в помещении на 5 дБА	К, О, С, Г	не менее 15 дБА в течение 30 с	да	
	Визуальная информация на контрастном фоне (на высоте от уровня пола)		не менее 1,5 м, не более 4,5 м	нет	установка
	Надписи: - высота размещения - высота прописных букв - освещённость	С, Г К, С, Г С	наличие не более 1,6 м не менее 7,5 см	нет	создание
	Указатели, пиктограммы: - высота размещения - высота прописных букв - освещённость	С К, С С	наличие не более 2,0 м не менее 7,5 см	нет	установка
	Тактильные средства информации: - высота размещения - высота размещения в зоне путей движения - маркировка кабинетов приёма рядом с дверью, со стороны ручки - на кнопках управления лифта	С С С С	наличие 60-110 см 1,2-1,6 м. на высоте от 1,4 до 1,75 м наличие	нет нет	установка

	- на поручнях лестниц (обозначения этажей)	С	наличие	нет	установка
	- на кабинах санитарно-бытовых помещений	С	наличие	нет	установка
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее 1 шт.	нет	установка
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее 1 шт.	нет	установка
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте или на высоте 80 см	К	наличие	нет	установка
	Рифлёное покрытие перед таксофоном (другим специализированным оборудованием) или отдельная плита высотой до 0,04 м (на расстоянии)	С	за 70-80 см до объекта	нет	создание
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	да	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м²	С	наличие	нет	установка
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	С, Г	наличие	нет	установка
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К, О, С, Г	наличие	нет	установка
	Звуковая связь и аварийное освещение: - двусторонняя связь с дежурным из замкнутых пространств (помещений различного функционального назначения, кабинки туалета, лифта, лифтового холла и т.п.) - звонок или извещатель (в общественной уборной) соединённый с дежурной комнатой - кнопка звонка (в иных случаях)	К, О, С, Г	наличие	нет	установка
		К, О, С, Г	наличие	нет	установка
		К, О, С, Г	наличие	нет	установка

	Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами	К, О, С, Г	не более 1:4	нет	
	Приборы для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов, отверстия торговых и билетных автоматов и прочие устройства	К, О, С, Г	на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,4 м от боковой вертикальной плоскости	нет	установка
	Запоры и ручки дверей (с неровностями или опознавательными знаками осязаемыми тактильно) в технические и другие опасные помещения	С	наличие	нет	установка
	Выключатели и розетки в помещениях	К	на высоте 0,8 м от уровня пола	1,7 м	ремонт
	Яркая контрастная маркировка ударопрочных прозрачных дверей и ограждений - высота×ширина - уровень (от поверхности пешеходного пути)	К, О, Г	не менее 10×20 см не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м	нет	создание
	Зона досягаемости приборов и устройств, технологического и другого оборудования: - при расположении сбоку от посетителя - при фронтальном подходе - поверхность столов, прилавков и других мест обслуживания	К К К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола на высоте не более 0,8 м над уровнем пола	нет	установка

Анкета № 6. Территория объекта

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
	6.1 Вход на территорию				
	Проходы, проёмы в ограждении, не вращающиеся прозрачные калитки на навесных петлях одностороннего действия (ширина)	К, О, С	не менее 90 см	нет	
	Элементы информации об объекте	К, О, С, Г	наличие	нет	установка
	Знак доступности учреждения	К, О, С, Г	наличие	нет	установка
	Освещение	К, О, С, Г	наличие	да	
	6.2 Автостоянка посетителей			нет	
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м		
	Доля мест для транспорта инвалидов	К, О	не менее 10% (но не менее одного места)		
	Ширина зоны для парковки автомобиля на одну машину	К, О	350 см		
	Спецзнак и разметка	К, О	наличие		
	Освещение	К, О, С, Г	наличие		
	6.3 Путь к главному (специализированному) входу в здание				
	Ширина полосы движения	К	не менее 180 см	2 м	
	Площадки, при ширине полосы движения менее 180 см	К	не менее 160×160 см через каждые 60-100 м	да	
	Твёрдое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	К, О	наличие	да	
	Рифлёная полоса перед объектом информации, началом опасного участка, изменения направления движения (на расстоянии)	С	за 80 см до объекта	нет	создание

1	2	3	4	5	6
	Высота бордюрного камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью	К, О	не более 4 см	нет	
	Толщина швов покрытия	К, О	не более 1,5 см	нет	
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	К, О	не менее 5 см	4-5 см	
	Уклон пути движения: - продольный - при устройстве съездов с тротуара - поперечный		не более 5% не более 10% , не более 10 м 1-2%	5% 10% 8 м 2%	
	Указатели направления движения	К, О, Г	наличие	нет	установка
	Декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию	С	наличие	нет	установка
	Площадки отдыха с местами для сидения	К, О	через каждые 25-100 м	нет	создание
	Открытые лестницы (дублируются пандусами или другими средствами подъема): - проступь - подступенок - поперечный уклон ступеней - ширина марша - поручни с двух сторон на высоте - рифлёная полоса перед маршем вверх и вниз (на расстоянии)	О С	не более 40 см не более 12 см 1-2%. не менее 1,35м 90 см за 80 см до объекта	нет	
	Пандус: - высота подъёма - уклон Н/Л - ширина - площадка на горизонтальном участке при прямом пути движения или на повороте (глубина) - высота бортиков - поручни с двух сторон (на высоте) - нескользкое покрытие - рифлёная полоса перед маршем вверх и вниз (на расстоянии)	К, О К О К, О С	не более 80 см не более 1/12 не менее 1,0 м не менее 1,5 м не менее 5 см 70 см 90 см наличие за 80 см до объекта	нет	
	Освещение	К, О, С, Г	наличие	нет	установка

12. Выводы по результатам натурного обследования:

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия по элементам объекта:

Входная группа – требуется установка поручней и рифленой полосы перед дверным проемом

Пути движения на объекте - требуется установка съемных пандусов, реконструкция коридорных проходов, сокращение путей эвакуации

Зона оказания услуги - создание рифленой полосы перед дверными проемами, создание пространства перед столами

Санитарно-бытовые помещения – реконструкция дверных проемов, создание тактильно направляющей к писсуару, раковине, унитазу, реконструкция дверных проемов кабин, установка опорных поручней, зон для коляски, крючков для одежды, установка знака доступности

Внутреннее оборудование - установка визуального, звукового и тактильного оборудования

Территория объекта - установка знака доступности, освещения, указателей направления движения, элементов информации, создание площадки для отдыха

13. Доступность услуги для инвалидов:

Вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания

Вариант «Б» - локальная доступность (входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему)

Вариант «В» - обслуживание сотрудниками на дому без взимания дополнительной платы

Вариант «Г» - не обслуживаются

Категории инвалидов			
Инвалиды-колясочники (К)	Инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата (О)	Инвалиды с поражениями зрения (С)	Инвалиды с поражениями слуха (Г)
Б	А	Б	Б

14. Доступность элементов объекта для различных категорий инвалидов:

Таблицу заполнять на каждый элемент объекта. Доступные элементы объекта отметить словом «да», недоступные элементы - словом «нет»

Наименование элементов объекта	Фактическая доступность для инвалидов			
	Инвалиды-колясочники (К)	Инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата (О)	Инвалиды с поражениями зрения (С)	Инвалиды с поражениями слуха (Г)
Входная группа	да	да	да	да
Пути движения на объекте	да	да	да	да
Зона оказания услуги	да	да	да	да

Санитарно-бытовые помещения	нет	да	да	да
Внутреннее оборудование	да	да	да	да
Территория объекта	да	да	да	да

15. Степень доступности территории объекта для инвалидов различных категорий:

Таблицу заполнять на каждый элемент объекта. Доступные элементы объекта отметить словом «да», недоступные элементы - словом «нет»

Степень доступности объекта	Фактическая доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект полностью доступен		да		
Объект ограниченно доступен, требуется частичная адаптация	да		да	да
Объект недоступен, требуется адаптация				

16. Заключение о доступности объекта для инвалидов:

Объект полностью доступен для инвалидов да
да (нет)

Объект недоступен для инвалидов следующих категорий – доступен для всех категорий инвалидов
К, О, С, Г

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражениями слуха.
2. Нормативы обязательные для обеспечения доступности выделены жирным шрифтом, остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При необходимости описания нескольких элементов использовать дополнительные копии соответствующих приложений к анкетам.
4. К анкетам прикладывается поэтажные планы БТИ. Нумерация обследуемых помещений заносится в графу 1 анкет.
5. Величину уклона в процентах определяют по формуле: $i = (H / L) * 100$.

Председатель комиссии:



Р.М. Климов
председатель Совета трудового коллектива

Члены комиссии:



Р.Д. Ибрагимова
заместитель директора по учебной части



С.Н. Ялалова
заместитель директора по административно - хозяйственной части



Н. Н. Ялалетдинова
делопроизводитель



Г.М. Сулейманов
представитель общественной организации инвалидов




В данном документе пронумеровано
и прошнуровано: _____ листа
22 (двадцать два)

Директор МБУ ДО
ДМШ № 11 ГО. г. Уфа. РБ. _____
О.Г. Хардин

