



«Утверждаю»

И.о. директора МБУДО г.Астрахани

«ДЮСШ №4»

К.А.Каргина

2021 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ для инвалидов объекта и услуг

**МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. АСТРАХАНИ
«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 4»**

МБУ ДО г. Астрахани «ДЮСШ №4»

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЁМ УСЛУГ

1.1. Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 414006 г. Астрахань, ул. Толстого, 26

1.2. Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 2000,6 кв.м.
- наличие земельного участка да, 2349 кв.м

1.3. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Астрахани «Детско-юношеская спортивная школа № 4» (МБУ ДО г.Астрахани «ДЮСШ № 4»)

1.4. Адрес места нахождения организации: 414006, ул.Л. Толстого, 26

1.5. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление (распоряжение администрации г. Астрахани № 1285-р от 08.12.2011 г.)

1.6. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная.

1.7. Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образования администрации муниципального образования «Город Астрахань»

1.8. Сфера деятельности: дополнительное образование детей и взрослых

1.9. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 176, вместимость - 500, пропускная способность – 85

1.10. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к мест предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте.

1.11. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети и взрослые трудоспособного возраста.

1.12. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): нет.

II. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ ВО БЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов (зданий, помещений), в которых предоставляются услуги в сфере образования, а также используемых для перевозки инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки инвалидов транспортных средств;	-
2.	Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию;	-

3.	Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов;	-
4.	Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на которых имеются:	-
4.1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Не имеется
4.2.	Сменные кресла-коляски	Не имеется
4.3.	Адаптированные лифты	Не имеется
4.4.	Поручни	имеются
4.5.	Пандусы	имеются
4.6.	Подъемные платформы (аппарели)	Не имеется
4.7.	Раздвижные двери	имеются
4.8.	Доступные входные группы	Имеется
4.9.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Не имеется
4.10.	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования	Не имеется
5.	Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования;	Имеется (выделение цветом краевых ступеней, частичная установка тактильных средств информации)
6.	Удельный вес объектов в сфере образования, имеющих утвержденные Паспорта доступности, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги в сфере образования.	-

**III. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УСЛУГ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛЕДУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ:**

№ п/п	Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования:	Показатель
1.	Удельный вес объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования	Не имеется
2.	Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифло сурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования;	Не имеется
3.	Доля работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего числа работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования;	Не имеется
4.	Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования;	Не имеется
5.	Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования;	Не имеется
6.	Доля педагогических работников образовательной организации имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным предпрофессиональным (общеразвивающим, спортивной подготовки) программам, от общего числа педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций;	0
7.	Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общего числа детей-инвалидов данного возраста;	0
8.	Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет охваченных дошкольным образованием, от общего числа детей-инвалидов данного возраста;	0

9.	Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общего числа детей-инвалидов школьного возраста;	0
10.	Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	Доступно

Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): маршрутное такси № 64, 91, 84, 66, 58, 51, 8 остановка «ул. Сеченова, строительный институт»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

от остановки по направлению к входной группе

Расстояние до объекта от остановки транспорта: 184 м

Время движения (пешком) 2мин.

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

Перекрестки: нет

Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная) нет

Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

IV.ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Да
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	1.Информация на сайте. 2.Информация от сотрудников, ответственных за организацию работы по обеспечению условий доступности объекта, сопровождающих сотрудников.
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	1. Разработана программа инструктажа на основе методического пособия Минтруда России 2. Ежегодное инструктирование специалистов, работающих с Инвалидами и лицами с ОВЗ по программе инструктажа

4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Приказ «О назначении ответственных сотрудников за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов и утверждении порядка и инструкций»
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Приказ «О назначении ответственных сотрудников за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов и утверждении порядка и инструкций»
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Нет
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Нет
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Нет
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствует
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Адаптирован
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Нет

**V. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРИНЯТИЮ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ
И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЕМ УСЛУГ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ, ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
мероприятий, учитываемых в планах развития объекта, в сметах его капитального и текущего
ремонта, реконструкции, модернизации, в графиках переоснащения объекта и закупки нового
оборудования, в целях повышения уровня его доступности и условий для предоставления на
нем услуг с учетом потребностей инвалидов**

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения	Сроки
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок): не нуждается	-
2	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): -Создать рифленую и контрастно окрашенную поверхность на	До 2025г. (При наличии целевого финансирования «Доступная

	участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы, на пандусах на расстоянии 0,6 м	среда»).
3	Санитарно-гигиенические помещения: 1. В кабинках туалетов установить горизонтальные поручни на высоте 0,85м 2. Установить крючок для ключей около раковин. 3. Вокруг раковины установить поручень.	До 2025г. (При наличии целевого финансирования «Доступная среда»).
4	Система информации на объекте: Установить контрастные круги на стеклянных полотнах дверей (входной).	До 2023г. (При наличии целевого финансирования «Доступная среда»).

Паспорт сформирован на основании Акта обследования объекта: от « 03 » июня 2021г.

Председатель комиссии по проведению обследования и
паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг -
и.о. директора



К.А.Каргина

Члены комиссии:
Зам. директора по УВР
Тренер-преподаватель
РКОЗ



Н.А.Поротикова
Н.Ю.Свириденко
А.В.Паршин